certecnica
Más que certificaciones técnicas

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

CERTIFICADO DE PRODUCTO

No. 2646 **ESQUEMA:** 5 RETIE

17065 Certecnica S.A.S.

Certifica que el producto

CABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ABC BUSINESS GROUP CORP

TAX ID: EIN.372138743

Es conforme con los requisitos de la

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA " POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- RETIE" LIBRO 2. TÍTULO 2 - REQUISITOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (ARTÍCULO. 2.2.1. ARTÍCULO. 2.2.2.)ARTÍCULO 2.3.10 CONDUCTORES Y CABLES, ARTÍCULO 2.3.10.1. REQUISITOS DE PRODUCTO, ARTÍCULO 2.3.10.10 CABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN

Dirección / Adress:
20852 S DIXIE HWY MIAMI FL 33189, ESTADOS UNIDOS

País de Origen / Country of origin:
CHINA

Marca / Brand:
ABC USA EDL 18

Fecha de aprobación:
12 de mayo de 2026

Fecha del primer seguimiento:
Antes del 12 de mayo de 2027

Fecha del segundo seguimiento:
Antes del 12 de enero de 2029

Fecha de vencimiento:
12 de mayo de 2031

Autorizado por:

MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2026.05.13 12:31:24 -05'00'

Jorge Alejandro Morales Ávila
Gerente General

Consulta tu certificado

Este Certificado tendrá validéz siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.

Calle 72A # 66 – 11 I PBX. (601) 215 70 53
Bogotá - Colombia
certecnica.com

ANEXO 1. REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Cables aislados de media tensión.	FAMILIA: Por norma de fabricación; SUB-FAMILIA: N/A; CATEGORIA: Cables aislados de media tensión.; MODELO: HD1021; DESCRIPCIÓN GENERAL: Cable de Potencia Media Tensión XLPE, conductor cobre o aluminio, 6 kV hasta 46 kV Calibres desde 2 awg hasta 750 kcmill (35 mm2 a 400 mm2) pantalla en hilos o en cinta	HD1021

****

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES

USOS PERMITIDOS:

a. Redes aéreas de distribución
   Zonas arborizadas
   Circuitos troncales / alimentadores
   Salidas de subestaciones

PROHIBICIONES:

a. NO es para instalaciones internas
   NO es para canalización subterránea
   NO es para acometidas domiciliarias

ANEXO 2. REPORTES DE ENSAYO

ITEM	ID DEL REPORTE DE ENSAYO	LABORATORIO
1	KEMA final 103393801-25	KEMA Labs

****

Notas:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 “Términos y Condiciones para certificación”
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 “Términos y Condiciones para certificación”.
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.

Anexo del Certificado No. 2646 V:0

5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.

MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2026.05.13 12:30:57 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia