NYCE COLOMBIA S.A.S

otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO

ESQUEMA 5 RETIE

de acuerdo al esquema de Certificación de la resolución 40117 de 2024, a

GENERAL DE ELÉCTRICOS MLG SAS.

Para los productos

HERRAJES PARA REDES ELECTRICAS
GRAPA PRENSORA TIPOS 1 Y 2

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:
GENERAL DE ELÉCTRICOS MLG S.A.S.

y fabricados por:

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

"Numeral 2.3.22 libro 2 de la Resolución 40117 del 02 de abril de 2024, expedido por el Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS)."

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	25E5-1529-10	Fecha de última actualización:	2025-09-04
Fecha de emisión:	2025-09-04	Fecha estimada 1er seguimiento:	2026-09-03
Fecha de expiración:	2030-09-03	Fecha estimada 2do seguimiento:	2028-05-03

ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004

Gerente General
NYCE Colombia

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 25E5-1529-10

Razón social:	GENERAL DE ELÉCTRICOS MLG S.A.S.	Referencial:	RESOLUCION 40117 de 02 de abril de 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – RETIE, libro 2 (NUMERAL 2.3.22)
		Fecha de actualización:	04 de septiembre de 2025
Fecha de emisión:	04 de septiembre de 2025	Fecha estimada 1er seguimiento	03 de septiembre de 2026
Fecha de vencimiento:	03 de septiembre de 2030	Fecha estimada 2do seguimiento	03 de mayo de 2028

No. De reporte de ensayo	**Nombre del laboratorio**
18. ER-18-24	**EMTEST**
LG-RC-05	**GENERAL DE ELECTRICOS**
RP-30376I	**QTEST**

Referencias cubiertas por el certificado de producto código **25E5-1529-10**

ítem	Referencia	Familia**/Subfamilia /Categoría**	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	GRAPA PRENSORA TIPOS 1 Y 2	NTC 2665:2019 en acero al carbono ASTM A 36	De tres tornillos, tipos 1 y 2 en acero ASTM A 36 ó fundición nodular, con tuercas, con recubrimiento de zinc aplicado por el proceso de inmersión en caliente según NTC 2076	GENERAL DE ELÉCTRICOS MLG SAS	HERRAJES PARA REDES ELÉCTRICAS	GENERAL DE ELÉCTRICOS MLG SAS	04 de septiembre de 2025

NOTA 1: Usos permitidos para herrajes:
Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de distribución de energía eléctrica.
NOTA 2: Usos prohibidos para herrajes:
No se permiten para uso en redes subterráneas de distribución o transmisión eléctrica.
No son aptos para líneas de transmisión de alta tensión con especificaciones diferentes a las de redes aéreas de distribución.
No deben utilizarse en aplicaciones diferentes a la sujeción y soporte de conductores eléctricos en líneas aéreas, tales como estructuras mecánicas no relacionadas con distribución eléctrica.
No deben emplearse en sistemas de telecomunicaciones, ni en instalaciones que no cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos por el RETIE.
No son adecuados para ambientes con condiciones extremas (alta corrosión, químicos agresivos) sin protección adicional certificada.

***** Fin del documento *****